



省治水办（河长办）B类问题销号申请确认表

申请日期：2021年12月10日

问题所在地	宁波市城市排水有限公司		
问题描述	①福明净化水厂（原江东北区污水处理厂）进水BOD ₅ 浓度低；②福明净化水厂（原江东北区污水处理厂）污泥转移联单不规范（接收单位回执栏空白）；③施工区存在脏、乱、差；雨、污分流不彻底，中水回用在线监测水直排雨水管。④福明净化水厂（原江东北区污水处理厂）洗手槽废水未接入污水管道。		
整改目标	①持续提高进水BOD ₅ 浓度；②规范填写污泥转移联单；③加强施工现场环境管理，完成现有在线监测废水管改造接入污水管，推进工程建设进度实现雨、污分流；④完成洗手槽废水管进行改造，接入污水管。		
整改措施	①通过持续开展上游管道检测、修复工作，做到污水收集输送提质，进水BOD ₅ 浓度提高；②对填写不规范的污泥转移联单进行整改，加强后续对污泥处置单位的转移联单填报管理，并定期进行检查；③加强施工现场环境卫生管理，将现有中水回用在线监测水改造接入污水管内，根据工程建设内容，完工后将新建雨水排水口，实现雨、污分流；④对洗手槽废水管道进行改造接入污水管内。		
整改时限		实际完成 整改时间	BOD ₅ 浓度低问题需长期坚持，其他问题均于2021年底前完成整改
县（市、区）政府或开发区（园区）管委会主要领导签字确认			
市治水办（河长办）现场评估核查意见	整改措施是否已全部落实		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	整改效果是否已达到预期		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否具备销号条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	现场评估核查的其他意见：		
			核查组组长签名：

省治水办（河长办）B类问题销号申请确认表

申请日期：2021年12月10日

问题所在地	宁波市城市排水有限公司		
问题描述	长丰净化水厂（原南区污水处理厂）进水BOD ₅ 浓度低		
整改目标	持续提高长丰净化水厂（原南区污水处理厂）进水BOD ₅ 浓度		
整改措施	通过持续开展上游管道检测、修复工作，做到污水收集输送提质，进水BOD ₅ 浓度提高		
整改时限		实际完成 整改时间	BOD ₅ 低问题需长期坚持，其他问题均于2021年底前完成整改
县（市、区）政府或开发区（园区）管委会主要领导签字确认			
市治水办（河长办）现场评估核查意见	整改措施是否已全部落实	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	整改效果是否已达到预期	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否具备销号条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	现场评估核查的其他意见：		
核查组组长签名：			